


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

| | |
|---|---|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Hitachi |
| Modellkennung | RAC-50NPE / RAI-50RPE |
| Modellkennung(en) der Inneneinheit(en) | RAI-50RPE |
| Modellkennung der Außeneinheit | RAC-50NPE |
| Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb) | 56 dB |
| Schallleistungspegel in Innenräumen (Heizbetrieb) | 56 dB |
| Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb) | 65 dB |
| Schallleistungspegel im Freien (Heizbetrieb) | 65 dB |
| Bezeichnung des Kältemittels | R32 |
| Treibhauspotenzial des Kältemittels | 675 |
| <p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.</p> | |
| Kühlbetrieb | |
| Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6,8 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Jahresstromverbrauch | Energieverbrauch 256 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab. |
| Auslegungslast | 5,0 kW |
| Heizbetrieb | |
| Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „mittel“) | 4,4 |
| Energieeffizienzklasse (Heizperiode „mittel“) | A+ |
| Jahresstromverbrauch (Heizperiode „mittel“) | Energieverbrauch 1 379 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab. |
| Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „wärmer“) | 5,5 |
| Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „kälter“) | 3,3 |
| Energieeffizienzklasse (Heizperiode „wärmer“) | A+++ |
| Energieeffizienzklasse (Heizperiode „kälter“) | B |
| Jahresstromverbrauch (Heizperiode „wärmer“) | 585 kWh/Jahr |
| Jahresstromverbrauch (Heizperiode „kälter“) | 3 959 kWh/Jahr |
| Auslegungslast (Heizperiode „mittel“) | 4,3 kW |
| Auslegungslast (Heizperiode „wärmer“) | 2,3 kW |
| Auslegungslast (Heizperiode „kälter“) | 6,3 kW |
| Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „mittel“) | 3,8 kW |

| | |
|--|--------|
| Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „wärmer“) | 2,3 kW |
| Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „kälter“) | - kW |
| Ersatzheizleistung (Heizperiode „mittel“) | 0,5 kW |
| Ersatzheizleistung (Heizperiode „wärmer“) | 0,0 kW |
| Ersatzheizleistung (Heizperiode „kälter“) | 6,3 kW |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/04/2019



EPREL-Eintragungsnummer 1983386

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1983386>

Lieferant: JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE **Website:**
SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: Compliance and public contact

Website: <http://www.jci-hitachi.com>

E-Mail-Adresse: martial.cessot@jci-hitachi.com

Telefonnummer: +330481680453

Anschrift:

Rue de Lombardie, Aktiland II 2
69800 Saint-Priest
Frankreich